



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

шосе Запорізьке, 22
м. Дніпро
49107, Україна
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ
ЭЛЕКТРОСЕТИ»

шоссе Запорожское, 22
г. Днепр
49107, Украина
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

№ _____
На № _____ від _____

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок
№ 0050225433**

Додаток №1
до Договору про приєднання
до електричних мереж
системи розподілу
від _____ року
№ 0050225433

Дата видачі _____ року

Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі / Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР

(назва об'єкта та повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника:

м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А.

Функціональне призначення об'єкта:

капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: **2020 р.**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:

- кВт

I категорія _____ кВт

II категорія _____ кВт

III категорія **-** кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності:

14 кВт:

I категорія **-** кВт

II категорія **-** кВт

III категорія **14 кВт**

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

0 кВт

- електроопалення _____ кВт

- електроплити _____ кВт

- гаряче водопостачання _____ кВт

4. Джерело електропостачання:

ПС-150/10/6 кВ «Міська-5», ТП-2682 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

5. Точка забезпечення потужності: **шини-0,4 кВ в РП-0,4кВ ТП-2682**

6. Точка приєднання: **на відхідних клемах дооблікового комутаційного апарата.**

Напруга в точці приєднання: **380 В**

7. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу: Не передбачені.

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: Захист та автоматику, захист від коротких замикань та перевантажень виконати на базі діючої нормативно-технічної документації та згідно положень «Правил улаштування електроустановок».

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: Не передбачені.

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання: Згідно діючих норм та правил.

1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: Відповідно до умов ОСР/постачальника послуги комерційного обліку електричної енергії.

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення:

1.1.1. Виконання комплексу заходів по приєднанню від точки забезпечення потужності до точки приєднання відповідно до технічних рішень.

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: Не передбачені.

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: Не передбачені.

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: Не передбачені.

2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: Відсутня.

Виконавець послуг:

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Юридична адреса: 49107 м. Дніпро,

шосе Запорізьке, 22

Код ЄДРПОУ 23359034

Свідоцтво № 200054757

ПІН № 233590304026

IBAN UA333054820000026000305790066

в філії ДООУ АО «Ощадбанк»

МФО 305482

Контактний тел.: 9567909900

О.В. Лоба

(підпис, П. І. Б.)

_____ 20 __ року

Замовник:

Департамент благоустрою та інфраструктури

49000 м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6

ЄДРПОУ 40506232

Контактний тел.:

О.А. Кушвід

(підпис, П. І. Б.)

_____ 20 __ року

Примітка: Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

вик. Провідний фахівець Альошина Т.В.



АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

шосе Запорізьке, 22
м. Дніпро
49107, Україна
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ
ЭЛЕКТРОСЕТИ»

шоссе Запорожское, 22
г. Днепр
49107, Украина
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

№ _____
На № _____ від _____

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок
№ 0050228626**

Додаток №1
до Договору про приєднання
до електричних мереж
системи розподілу
від _____ року
№ 0050228626

Дата видачі _____ року

Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі / Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР

(назва об'єкта та повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника:

м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А.

Функціональне призначення об'єкта:

капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: **2020 р.**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:

- кВт

I категорія	_____ кВт
II категорія	_____ кВт
III категорія	- кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності:

I категорія	14 кВт:
II категорія	- кВт
III категорія	14 кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок: **0** кВт

- електроопалення	_____ кВт
- електроплити	_____ кВт
- гаряче водопостачання	_____ кВт

4. Джерело електропостачання:

ПС-150/10/6 кВ «Міська-5», ТП-2682 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

5. Точка забезпечення потужності: **шини-0,4 кВ в РП-0,4кВ ТП-2682**

6. Точка приєднання: **на відхідних клеммах дооблікового комутаційного апарата.**

Напруга в точці приєднання: **380 В**

7. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проєктування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу: Не передбачені.

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: Захист та автоматику, захист від коротких замикань та перевантажень виконати на базі діючої нормативно-технічної документації та згідно положень «Правил улаштування електроустановок».

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: Не передбачені.

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання: Згідно діючих норм та правил.

1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: Відповідно до умов ОСР/постачальника послуги комерційного обліку електричної енергії.

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення:

1.1.1. Виконання комплексу заходів по приєднанню від точки забезпечення потужності до точки приєднання відповідно до технічних рішень.

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізолюваною нейтраллю тощо: Не передбачені.

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: Не передбачені.

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: Не передбачені.

2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: Відсутня.

Виконавець послуг:

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Юридична адреса: 49107 м. Дніпро,
шосе Запорізьке, 22

Код ЄДРПОУ 23359034

Свідоцтво № 200054757


ПН № 233590304026

IBAN UA333054820000026000305790066

в філії ДОУ АО «Ощадбанк»

МФО 305482

Контактний тел.: 0567909900


О.В. Лоба

(підпис, П. І. Б.)

_____ 20 __ року

Замовник:

Департамент благоустрою та інфраструктури
49000 м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6

ЄДРПОУ 40506232

Контактний тел.:


О.А. Кушвід

(підпис, П. І. Б.)

_____ 20 __ року

Примітка: Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

вик. Провідний фахівець Альошина Т.В.



АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

шосе Запорізьке, 22
м. Дніпро
49107, Україна
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ
ЭЛЕКТРОСЕТИ»

шоссе Запорожское, 22
г. Днепр
49107, Украина
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

№ _____
На № _____ від _____

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок
№ 0050219989**

Додаток №1
до Договору про приєднання
до електричних мереж
системи розподілу
від _____ року
№ 0050219989

Дата видачі _____ року

Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі / Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР

(назва об'єкта та повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника:

м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А.

Функціональне призначення об'єкта:

капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: **2020 р.**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:

- кВт

I категорія	_____ кВт
II категорія	_____ кВт
III категорія	- кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності:

	15 кВт:
I категорія	- кВт
II категорія	- кВт
III категорія	15 кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок: **0 кВт**

- електроопалення	_____ кВт
- електроплити	_____ кВт
- гаряче водопостачання	_____ кВт

4. Джерело електропостачання:

ПС-150/10/6 кВ «Міська-5», РП-20, ТП-540 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

5. Точка забезпечення потужності: **шини-0,4 кВ в РП-0,4кВ ТП-540**

6. Точка приєднання: **на відхідних клемах дооблікового комутаційного апарата.**

Напруга в точці приєднання: **380 В**

7. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проєктування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу: Не передбачені.

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: Захист та автоматику, захист від коротких замикань та перевантажень виконати на базі діючої нормативно-технічної документації та згідно положень «Правил улаштування електроустановок».

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: Не передбачені.

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання: Згідно діючих норм та правил.

1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: Відповідно до умов ОСР/постачальника послуги комерційного обліку електричної енергії.

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення:

1.1.1. Виконання комплексу заходів по приєднанню від точки забезпечення потужності до точки приєднання відповідно до технічних рішень.

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: Не передбачені.

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: Не передбачені.

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: Не передбачені.

2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: Відсутня.

Виконавець послуг:

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Юридична адреса: 49107 м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22

Код ЄДРПОУ 23359034

Свідоцтво № 200054757

ПН № 233590304026

IBAN UA333054820000026000305790066

в філії ДООУ АО «Ощадбанк»

МФО 305482

Контактний тел.: 0567909900

О.В. Лоба

(підпис, П. І. Б.)

20 __ року

Замовник:

Департамент благоустрою та інфраструктури

49000 м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6

ЄДРПОУ 40506232

Контактний тел.:

О.А. Кушвід

(підпис, П. І. Б.)

20 __ року

Примітка: Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

вик. Провідний фахівець Альошина Т.В.



АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

шосе Запорізьке, 22
м. Дніпро
49107, Україна
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДТЭК ДНЕПРОВСКИЕ
ЭЛЕКТРОСЕТИ»

шоссе Запорожское, 22
г. Днепр
49107, Украина
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

№ _____
На № _____ від _____

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ
до електричних мереж електроустановок
№ 0050222219**

Додаток №1
до Договору про приєднання
до електричних мереж
системи розподілу
від _____ року
№ 0050222219

Дата видачі _____ року

Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі / Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР

(назва об'єкта та повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника:

м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А.

Функціональне призначення об'єкта:

капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: **2020 р.**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:

- кВт

I категорія	_____ кВт
II категорія	_____ кВт
III категорія	- кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності:

24 кВт:

I категорія	- кВт
II категорія	- кВт
III категорія	24 кВт

Встановлена потужність електронагрівальних установок: **0 кВт**

- електроопалення	_____ кВт
- електроплити	_____ кВт
- гаряче водопостачання	_____ кВт

4. Джерело електропостачання:

ПС-150/10/6 кВ «Міська-5», РП-20, ТП-540 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

5. Точка забезпечення потужності: **шини-0,4 кВ в РП-0,4кВ ТП-540**

6. Точка приєднання: **на відхідних клеммах дооблікового комутаційного апарата.**

Напруга в точці приєднання: **380 В**

7. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу: Не передбачені.

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: Захист та автоматику, захист від коротких замикань та перевантажень виконати на базі діючої нормативно-технічної документації та згідно положень «Правил улаштування електроустановок».

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: Не передбачені.

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання: Згідно діючих норм та правил.

1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: Відповідно до умов ОСР/постачальника послуги комерційного обліку електричної енергії.

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення:

1.1.1. Виконання комплексу заходів по приєднанню від точки забезпечення потужності до точки приєднання відповідно до технічних рішень.

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю тощо: Не передбачені.

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: Не передбачені.

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: Не передбачені.

2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: Відсутня.

Виконавець послуг:

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

Юридична адреса: 49107 м. Дніпро, шосе Запорізьке, 22

Код ЄДРПОУ 23359034

Свідоцтво № 200054757

ПН № 233590304026

IBAN UA333054820000026000305790066

в філії ДОУ АО «Ощадбанк»

МФО 305482

Контактний тел.: 0567909900

О.В. Лоба

(підпис, П. І. Б.)

____ 20 ____ року

Замовник:

Департамент благоустрою та інфраструктури
49000 м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6

ЄДРПОУ 40506232

Контактний тел.:

О.А. Кушвід

(підпис, П. І. Б.)

____ 20 ____ року

Примітка: Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

вик. Провідний фахівець Альошина Т.В.



АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

шосе Запорізьке, 22
м. Дніпро
49107, Україна
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДТЕК ДНЕПРОВСКИЕ
ЭЛЕКТРОСЕТИ»

шоссе Запорожское, 22
г. Днепр
49107, Украина
тел.: +38 056 373 50 59
факс: +38 056 373 50 23

№ _____
На № _____ від _____

ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ

до електричних мереж електроустановок

№ 0050218239

Додаток №1

до Договору про приєднання

до електричних мереж

системи розподілу

від _____ року

№ 0050218239

Дата видачі _____ року

Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі / Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР

(назва об'єкта та повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові Замовника)

1. Місце розташування об'єкта замовника:

м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А.

Функціональне призначення об'єкта:

капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд. №68/1 та від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію: **2020 р.**

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:

- кВт

I категорія _____ кВт

II категорія _____ кВт

III категорія **-** кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності:

14 кВт:

I категорія **-** кВт

II категорія **-** кВт

III категорія **14 кВт**

Встановлена потужність електронагрівальних установок: **0 кВт**

- електроопалення _____ кВт

- електроплити _____ кВт

- гаряче водопостачання _____ кВт

4. Джерело електропостачання:

ПС-150/10/6 кВ «Міська-5», РП-20, ТП-284 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

5. Точка забезпечення потужності: **шини-0,4 кВ в РП-0,4кВ ТП-284**

6. Точка приєднання: **на відхідних клемах дооблікового комутаційного апарата.**

Напруга в точці приєднання: **380 В**

7. Прогнозні межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника (у межах земельної ділянки Замовника) та технічного узгодження електроустановок Замовника та оператора системи розподілу: Не передбачені.

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги: Захист та автоматику, захист від коротких замикань та перевантажень виконати на базі діючої нормативно-технічної документації та згідно положень «Правил улаштування електроустановок».

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж: Не передбачені.

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання: Згідно діючих норм та правил.

1.5. Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку: Відповідно до умов ОСР/постачальника послуги комерційного обліку електричної енергії.

II. Вимоги до електроустановок оператора системи розподілу

1. Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:

1.1. Вимоги до електричних мереж основного та резервного живлення:

1.1.1. Виконання комплексу заходів по приєднанню від точки забезпечення потужності до точки приєднання відповідно до технічних рішень.

1.2. Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах ізольованою нейтраллю тощо: Не передбачені.

1.3. Вимоги до телемеханіки та зв'язку: Не передбачені.

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: Не передбачені.

2. Технічна характеристика ділянки електричної мережі наведена на схемі, що додається: Відсутня.

Виконавець послуг:

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

**Юридична адреса: 49107 м. Дніпро,
шосе Запорізьке, 22**

Код ЄДРПОУ 23359034

Свідоцтво № 200054757


ПІН № 233590304026

IBAN UA33054820000026000305790066

в філії ДОУ АО «Ощадбанк»

МФО 305482

Контактний тел.: 0567909900


О.В. Лоба

(підпис, П. І. Б.)


_____ 20 __ року

Замовник:

Департамент благоустрою та інфраструктури
49000 м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6

ЄДРПОУ 40506232

Контактний тел.:


О.А. Кушвід

(підпис, П. І. Б.)

_____ 20 __ року

Примітка: Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання та отримати відповідний висновок.

вик. Провідний фахівець Альошина Т.В.