



УКРАЇНА
БЛИЗНЮКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
БЛИЗНЮКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Незалежності, 39, с-ще Близнюки, Харківська область, 64801,
телефон 0661581573, rvo2015@ukr.net ЄДРПОУ 43966113

11.11.2024 р. № 01-17/895

Директору ПП «НПБЦ КВАДР»
Семисал Володимиру Володимировичу
61072, Україна, Харківська обл., м. Харків,
проспект Науки, 58, офіс, 410

Щодо надання інформації з підключення об'єкту
«Нове будівництво захисної споруди цивільного
захисту на території комунального закладу
"Близнюківський ліцей Близнюківської селищної
ради Лозівського району Харківської області"
розташованого за адресою: 64801, Харківська
область, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2»
до джерела теплопостачання.

Шановний Володимир Володимирович!

У відповідності до Вашого запиту, щодо надання вихідних даних та технічних умов на підключення споруди об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території комунального закладу "Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області" розташованого за адресою: 64801, Харківська область, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2» до джерела теплопостачання, повідомляєм, що зазначену проєктовану споруду припустимо приєднати до існуючої котельні навчального закладу, яка знаходиться на утриманні Близнюківської селищної ради. Параметри теплоносія в точці під'єднання відповідають наступним показникам:

- гарантована кількість тепла для проєктованої споруди - $Q = 143,15 \text{ кВт (125700 ккал/год.)}$;
- максимальний тиск - $3,0 \text{ кгс/см}^2$;
- температура в трубопроводі, що подає - 80°C ;
- температура у зворотному трубопроводі - 60°C ;
- діаметри трубопроводу, що подає та зворотного трубопроводу - $108 \times 4,0$ (сталь).

Транспортування теплоносія від котельні ліцею до захисної споруди цивільного захисту виконати за рахунок проєктованої окремої гілки теплової мережі.

Точка під'єднання проектованої захисної споруди цивільного захисту до котельні ліцею наведена в додатку 1.


До листа додається:

- Додаток 1. Розміщення точки приєднання об'єкта до котельні ліцею.

Начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту




Леонід БОНДАРЕНКО



Експлікація будівель і споруд

№ поєр не плані	Найменування	Поверх ховість	Площа забудови, м2	Примітка
1	Закрита споруда цивільного захисту			Проектована
2	Білянонвський ліцей			Іс-уючий
3	Білянонвський ліцей (початкова школа)			Іс-уюча
4	Господарська будівля			Іс-уюча
5	Господарська будівля			Іс-уюча
6	Котельня			Іс-уюча
7	Насосна станція			Іс-уюча
8	Футбольне поле			Іс-уюче
9	Пожарний резервуар			Іс-уючий



Інв. № ориг.	Підп. і дата	Зам. інв. №