



**УКРАЇНА**  
**БЛИЗНЮКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ**  
**ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**  
**БЛИЗНЮКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ**  
**ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
вул. Незалежності, 39, с-ще Близнюки, Харківська область, 64801,  
телефон 0661581573, [rvo2015@ukr.net](mailto:rvo2015@ukr.net) ЄДРПОУ 43966113

11.11.2024 р. № 01-17/892

Директору ПП «НПБЦ КВАДР»  
Семисал Володимир Володимировичу  
61072, Україна, Харківська обл., м. Харків,  
проспект Науки, 58, офіс, 410

Щодо надання інформації з підключення об'єкту  
«Нове будівництво захисної споруди цивільного  
захисту на території комунального закладу  
"Близнюківський ліцей Близнюківської селищної  
ради Лозівського району Харківської області"  
розташованого за адресою: 64801, Харківська  
область, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2»  
до зовнішніх мереж водовідведення.

**Шановний Володимир Володимирович!**

У відповідності до Вашого запиту, щодо надання вихідних даних та технічних умов на підключення захисної споруди об'єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території комунального закладу "Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області" розташованого за адресою: 64801, Харківська область, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2» до мереж зовнішнього водовідведення, повідомляємо наступне:

- 1) Приєднання проєктованого об'єкту до зовнішніх мереж водовідведення припустимо виконати до зовнішньої місцевої мережі, яка знаходиться на утриманні селищної ради.
- 2) Приєднання проєктованого об'єкту до зовнішніх мереж водовідведення необхідно виконати в точці, що наведена в додатку 1 до цього листа.
- 3) Технічні параметри точки підключення до зовнішньої мережі водовідведення, а також вимоги, яких необхідно дотримуватись при виконанні технічних рішень щодо підключення проєктованого об'єкту, прийняти у відповідності до технічних умов, наведених в додатку №2.

До листа додається:

- Додаток 1. Схема приєднання до мереж водовідведення.
- Додаток 2. Технічні умови на приєднання об'єкта до систем водовідведення.

Начальник відділу освіти,  
культури, молоді та спорту



Леонід БОНДАРЕНКО

Додаток 1  
Схема при



## Додаток 2

### ТЕХНІЧНІ УМОВИ

На приєднання об'єкта до систем водовідведення

№ \_\_\_\_\_

від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 року

### НАЗВА ПРОЄКТУ:

**«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території комунального закладу "Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області" розташованого за адресою: 64801, Харківська область, смт. Близнюки, вул. Юрка Старостіна, 2»**

### Умови водовідведення:

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:  
- середньодобове скидання стоків - **10,08 м<sup>3</sup>/доб.**
2. До системи каналізації приймаються стічні води споживачів, що не порушують роботу каналізаційної мережі та споруд, забезпечують безпеку її експлуатації та можуть бути очищені на очисних спорудах разом із стічними водами від населення згідно з вимогами «Правил приймання стічних вод від споживачів до каналізаційної мережі селища міського типу Близнюки».
3. Відвід каналізаційних стоків виконується до місцевої мережі, яка знаходиться на утриманні селищної ради (див. додаток 1).
4. Діаметр проєктованої мережі каналізації прийняти відповідно до розрахунків.
5. При проєктуванні каналізаційних мереж закладати труби з ПЕ або ПВХ. Колодязі виконати із збірних з/б елементів.
6. На випуску господарської-фекальної каналізації передбачити контрольний колодязь для відбору проб.
7. Виконавчу документацію каналізування об'єкта замовити в спеціалізованій установі, що має кваліфікаційний сертифікат на виконання цього виду робіт.

Начальник відділу освіти, культури та спорту  
Близнюківської селищної ради Лозівського  
району Харківської області



Л.В. Бондаренко