



**АНДРІЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1 ДОНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ІЗЮМСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

площа Центральна, 41, смт. Андріївка Ізюмський район Харківська область, 64220,

тел./факс 0 (249) 41-3-68, e-mail: andrzhosh_1@ukr.net

Код ЄДРПОУ 25457373

Від 27.11.2023 № 01-27/278

**Директору ТОВ «Танкріабуд2»
Денису КОРОТИЧУ**

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на приєднання до теплових мереж

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Андріївського ліцею №1
Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: 64220,
Харківська область, Ізюмський район, смт. Андріївка, пл. Центральна, 41»

1. Підключення системи теплопостачання споруди, що проєктується, передбачити в існуючому тепловому пункті (ІТП). Загальне теплове навантаження ІТП складає 0,285 Гкал/год. ІТП обладнаний лічильником теплової енергії та змішувальним насосом (елеватором). Гарантований перепад тиску на введенні – 0,252 МПа. Підключення системи теплопостачання захисної споруди виконати після лічильника теплової енергії. Під час використання захисної споруди в холодний період року проводити зниження споживання теплової енергії для існуючої будівлі, забезпечуючи загальне споживання не більше існуючого теплового навантаження 0,285 Гкал/год.
2. Загальне теплове навантаження захисної споруди становить 0,1035 Гкал/год. У тому числі:
 - На опалення - 0,0125 Гкал/год
 - На вентиляцію - 0,91 Гкал/год
 - На гаряче водопостачання - відсутнє.
3. Параметри теплоносія після змішувального насосу:
 - У подавальному трубопроводі - 80°C;
 - У зворотньому трубопроводі - 60°C.
4. Системи опалення і теплопостачання на введенні обладнати запірно-регулюючої арматурою.

Директор ліцею



Любов ЧАГОВЕЦЬ