РЕГІОНАЛЬНА
ГАЗОВА КОМПАНІЯ
КИЇВОБЛГАЗ

ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ"
СЕКТОР ІНВЕСТИЦІЙ ВТВ
ДЛЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
на внутрішнє газопостачання

№ 0284-15/Р від 15.05.2018 р.

Замовник: **Одарич Валентина Олексіївна.**

1. Характеристика об'єкта замовника

1. Назва: **180-квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями.**
2 Місце розташування: **К- Святошинський р-н, с. Соф. Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 22**

II. Розрахункові параметри

1. Місце забезпечення потужності залишається без змін.
2. Точка приєднання об'єкта Замовника: внутрішньоплощадковий газопровід низького тиску.
3. Технічна (пропускна) потужність замовлена в точці приєднання: 385,0 м3/год.
4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,003 МПа.
5. Розрахунковий тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,002 МПа.
6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку): межа території об"єкту.

III. Вихідні дані для проектування газових мереж

1. При проектуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Замовником, необхідно передбачити:
- встановлення вимикаючого пристрою за межами території об'єкту;
2. Вимоги до точок приєднання та вузлів обліку природного газу третіх осіб (за їх наявності):
- поквартирне встановлення газових плит та опалювальних приладів (газове обладнання повинно бути сертифіковане);
-передбачити умови вентиляції газифікованих приміщень та відвід димових газів від газового обладнання.
-для внутрішнього газопостачання вбудовиних нежитлових приміщень отримати окремі технічні умови на кожен об'єкт.
3. Після погодження з усіма зацікавленими установами та до початку будівництва проектно- кошторисну документацію необхідно погодити у виробничо- технічному відділв ПАТ "Київоблгаз" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "Г".

IV. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов.

1. Проект газових мереж внутрішнього газопостачання має бути розроблений з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем, ДБН В. 2.5-20-2001 "Газопостачання", ПБСГ та ыних нормативних документів, діючих на час їх розробки.
2. Проектно- кошторисну та виконавчо-технічну документацію передати у виробничо-технічний відділ ПАТ "Київоблгаз" в паперовому та електронному вигляді (формат для проектної документації- JPEG або PDF, формат для кошторисної документації - IMS або BSDU).

Головний інженер **Ю. М. Ігнатенко**

ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ»
вул. Шевченка, 178, Боярка, 08150, Україна
Для листування: пр-т Героїв Сталінграду, 20а, Київ, 04210, Україна
Тел.: +380 459 83 52 52, Факс: +380 459 83 52 52
kv.104.ua
Тел.: +380 44 205 53 41, Факс: +380 44 205 53 66

РЕГІОНАЛЬНА
ГАЗОВА КОМПАНІЯ
КИЇВОБЛГАЗ

ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ"
СЕКТОР ІНВЕСТИЦІЙ ВТВ
ДЛЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
на внутрішнє газопостачання

№ 0285-15/Р від 15.05.2018 р.

Замовник: **Одарич Валентина Олексіївна.**

І. Характеристика об'єкта замовника

1. Назва: **162-квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями.**
2 Місце розташування: **К- Святошинський р-н, с. Соф. Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 24**

ІІ. Розрахункові параметри

1. Місце забезпечення потужності залишається без змін.
2. Точка приєднання об'єкта Замовника: внутрішньоплощадковий газопровід низького тиску.
3. Технічна (пропускна) потужність замовлена в точці приєднання: 348,0 м3/год.
4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,003 МПа.
5. Розрахунковий тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,002 МПа.
6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку): межа території об"єкту.

ІІІ. Вихідні дані для проектування газових мереж

1. При проектуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Замовником, необхідно передбачити:
- встановлення вимикаючого пристрою за межами території об'єкту;
2. Вимоги до точок приєднання та вузлів обліку природного газу третіх осіб (за їх наявності):
- поквартирне встановлення газових плит та опалювальних приладів (газове обладнання повинно бути сертифіковане);
-передбачити умови вентиляції газифікованих приміщень та відвід димових газів від газового обладнання.
-для внутрішнього газопостачання вбудовиних нежитлових приміщень отримати окремі технічні умови на кожен об'єкт.
3. Після погодження з усіма зацікавленмими установами та до початку будівництва проектно- кошторисну документацію необхідно погодити у виробничо- технічному відділв ПАТ "Київоблгаз" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "Г".

ІV. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов.

1. Проект газових мереж внутрішнього газопостачання має бути розроблений з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем, ДБН В. 2.5-20-2001 "Газопостачання", ПБСГ та ыних нормативних документів, діючих на час їх розробки.
2. Проектно- кошторисну та виконавчо-технічну документацію передати у виробничо-технічний відділ ПАТ "Київоблгаз" в паперовому та електронному вигляді (формат для проектної документації- JPEG або PDF, формат для кошторисної документації - IMS або BSDU).

Головний інженер **Ю. М. Ігнатенко**

ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ»
вул. Шевченка, 178, Боярка, 08150, Україна
Для листування: пр-т Героїв Сталінграду, 20а, Київ, 04210, Україна
Тел.: +380 459 83 52 52, Факс: +380 459 83 52 52
kv.104.ua
Тел.: +380 44 205 53 41, Факс: +380 44 205 53 66

РЕГІОНАЛЬНА
ГАЗОВА КОМПАНІЯ
КИЇВОБЛГАЗ

ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ"
СЕКТОР ІНВЕСТИЦІЙ ВТВ
ДЛЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
на внутрішнє газопостачання

№ 0286-15/Р від 15.05.2018 р.

Замовник: **Одарич Валентина Олексіївна.**

1. Характеристика об'єкта замовника

1. Назва: **162-квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями.**
2 Місце розташування: **К- Святошинський р-н, с. Соф. Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 26**

II. Розрахункові параметри

1. Місце забезпечення потужності залишається без змін.
2. Точка приєднання об'єкта Замовника: внутрішньоплощадковий газопровід низького тиску.
3. Технічна (пропускна) потужність замовлена в точці приєднання: 348,0 м3/год.
4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,003 МПа.
5. Розрахунковий тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,002 МПа.
6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку): межа території об"єкту.

III. Вихідні дані для проектування газових мереж

1. При проектуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Замовником, необхідно передбачити:
- встановлення вимикаючого пристрою за межами території об'єкту;
2. Вимоги до точок приєднання та вузлів обліку природного газу третіх осіб (за їх наявності):
- поквартирне встановлення газових плит та опалювальних приладів (газове обладнання повинно бути сертифіковане);
-передбачити умови вентиляції газифікованих приміщень та відвід димових газів від газового обладнання.
-для внутрішнього газопостачання вбудовиних нежитлових приміщень отримати окремі технічні умови на кожен об'єкт.
3. Після погодження з усіма зацікавленими установами та до початку будівництва проектно- кошторисну документацію необхідно погодити у виробничо- технічному відділв ПАТ "Київоблгаз" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "Г".

IV. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов.

1. Проект газових мереж внутрішнього газопостачання має бути розроблений з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем, ДБН В. 2.5-20-2001 "Газопостачання", ПБСГ та ынших нормативних документів, діючих на час їх розробки.
2. Проектно- кошторисну та виконавчо-технічну документацію передати у виробничо-технічний відділ ПАТ "Київоблгаз" в паперовому та електронному вигляді (формат для проектної документації- JPEG або PDF, формат для кошторисної документації - IMS або BSDU).

Головний інженер **Ю. М. Ігнатенко**

ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ»
вул. Шевченка, 178, Боярка, 08150, Україна
Для листування: пр-т Героїв Сталінграду, 20а, Київ, 04210, Україна
Тел.: +380 459 83 52 52, Факс: +380 459 83 52 52
kv.104.ua
Тел.: +380 44 205 53 41, Факс: +380 44 205 53 66

РЕГІОНАЛЬНА
ГАЗОВА КОМПАНІЯ
КИЇВОБЛГАЗ

ПАТ "КИЇВОБЛГАЗ"
СЕКТОР ІНВЕСТИЦІЙ ВТВ
ДЛЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ УМОВИ
на внутрішнє газопостачання

№ 0287-15/Р від 15.05.2018 р.

Замовник: **Одарич Валентина Олексіївна.**

1. Характеристика об'єкта замовника

1. Назва: **162-квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями.**
2 Місце розташування: **К- Святошинський р-н, с. Соф. Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 28**

II. Розрахункові параметри

1. Місце забезпечення потужності залишається без змін.
2. Точка приєднання об'єкта Замовника: внутрішньоплощадковий газопровід низького тиску.
3. Технічна (пропускна) потужність замовлена в точці приєднання: 348,0 м3/год.
4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,003 МПа.
5. Розрахунковий тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,002 МПа.
6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку): межа території об"єкту.

III. Вихідні дані для проектування газових мереж

1. При проектуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Замовником, необхідно передбачити:
- встановлення вимикаючого пристрою за межами території об'єкту;
2. Вимоги до точок приєднання та вузлів обліку природного газу третіх осіб (за їх наявності):
- поквартирне встановлення газових плит та опалювальних приладів (газове обладнання повинно бути сертифіковане);
-передбачити умови вентиляції газифікованих приміщень та відвід димових газів від газового обладнання.
-для внутрішнього газопостачання вбудовиних нежитлових приміщень отримати окремі технічні умови на кожен об'єкт.
3. Після погодження з усіма зацікавленмими установами та до початку будівництва проектно- кошторисну документацію необхідно погодити у виробничо- технічному відділв ПАТ "Київоблгаз" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "Г".

IV. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов.

1. Проект газових мереж внутрішнього газопостачання має бути розроблений з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем, ДБН В. 2.5-20-2001 "Газопостачання", ПБСГ та ыних нормативних документів, діючих на час їх розробки.
2. Проектно- кошторисну та виконавчо-технічну документацію передати у виробничо-технічний відділ ПАТ "Київоблгаз" в паперовому та електронному вигляді (формат для проектної документації- JPEG або PDF, формат для кошторисної документації - IMS або BSDU).

Головний інженер **Ю. М. Ігнатенко**

ПАТ «КИЇВОБЛГАЗ»
вул. Шевченка, 178, Боярка, 08150, Україна
Для листування: пр-т Героїв Сталінграду, 20а, Київ, 04210, Україна
Тел.: +380 459 83 52 52, Факс: +380 459 83 52 52
kv.104.ua
Тел.: +380 44 205 53 41, Факс: +380 44 205 53 66