

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»



01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а,тел.(044) 254-55-31, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
p/pUA393057490000002600030998102 вАТ«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,МФО 305749, ЄДРПОУ03327664

№ 16854 від 02.08.2024

Гр. Кім А.В.

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 16854 на водопостачання об'єкта

1.Адреса: провул. Сосновий, 2, зем. діл. 20, 22

2.Назва: "Будівництво зблокованих житлових будинків з присадибними ділянками у провулку Сосновому 2, зем. діл. 20 та провулку Сосновому 2, зем. діл. 22 у Деснянському районі м. Києва"

3.Кількість води: 46,58 м3/добу 1,62 л/сек, додатково м3/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби 46,58 м3/добу, на виробничі потреби м3/добу, на полив м3/добу.

4.На пожежогасіння:внутрішнє л/сек., зовнішнє 15,0 л/сек., автоматичне л/сек.

5.Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено: з водопровідної мережі Д=300мм по пров. Радистів після її будівництва та здачі в експлуатацію при умові письмової згоди власника цієї мережі.

Виконати прокладання ділянки водопровідної мережі по вул. Радистів від колодязя в районі будівлі № 50 до колодязя в районі будівлі № 52 по вул. Радистів (L~85 п.м.) з реконструкцією цих колодязів та влаштуванням запірної арматури в них.

В разі неспівпадання термінів будівництва об'єкта та будівництва мережі по вул. Радистів вишукати місцеві джерела водопостачання з влаштуванням артезіанської свердловини.

Зовнішнє пожежогасіння забезпечити з централізованого водопостачання з необхідною кількістю пожежних гідрантів для об'єкта відповідно до вимог ДБН В.2.5.-74:2013.

При необхідності - передбачити комплекс споруд з резервуарами по розрахунку при влаштуванні артсвердловини.

6.Тиск в місці підключення: від 1,5 до 4,0 атм.

7.Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.

8.Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.

9.Підключення та відпуск води споживачу ПрАТ «АК «Київводоканал» дозволяє за умови укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ«АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).

Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку (частини 2 статті 3 розділу 2 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»).

10.Проект водопостачання та влаштування вузлів обліку спожитої води рекомендуємо виконати з урахуванням вимог:

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво»;
- ДСТУ 8994:2020 «Вузли обліку холодної питної води. Інженерне обладнання будинків та споруд»;
- Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163;
- Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94;
- Методологічних вимог розгляду проектної документації на водопровідні та каналізаційні мережі, споруди і вузли обліку води.

11.Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини».

12.Проект водопостачання виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи водопостачання.

13.При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

14.При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ „АК“Київводоканал”.

15.Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.20 розділу III «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ „АК“Київводоканал” додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

16.Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ „АК“Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька, 1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ „АК“Київводоканал”.

17.Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

18.Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах водопостачання, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

**Заступник генерального директора
з технічних питань та перспективного
розвитку**

**Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
водопровідного господарства**

Директор Розрахункового департаменту

**Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації**

**Заступник начальника Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації**



С.Горкуценко

В.Дараган

В.Люлін

О.Непочатов

В.Баранік