

**Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство
(КП «Обухівводоканал»)**

08703 м. Обухів, Київської обл.
вул. Київська, 130В
тел/факс (04572) 71-500, 0964347888

р/р IBAN UA 123003350000026004702678326,
в АТ «Райффайзен Банк»
МФО 300335, код 25690247

№ 155 49 07 2025р.

Директору
ТОВ «ОБУХІВЖИТЛОІНВЕСТ»
Наталії ГРАБКО

На №25-04-28 від 28.04.25р.

Щодо Вашого запиту по проєкту: «Будівництво житлового комплексу з почерговим будівництвом багатоквартирних житлових будинків із вбудовано прибудованими приміщеннями громадського призначення соціально-побутового обслуговування населення» 11 черга.

Зауваження до проєкту:

- «Проєктом не надані технічні умови від місцевого водоканалу про спроможність забезпечення розрахункових витрат води для цілей зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання».
- «Надані технічні умови не дійсні оновити або отримати відповідну довідку».
- «У наданих технічних умовах відсутня інформація про можливість забезпечення проєктованого об'єкту розрахунковими витратами на потреби зовнішнього, внутрішнього та автоматичного пожежогасіння. Доповнити або отримати відповідну довідку».

Підтверджуємо:

- наявність необхідного тиску у водопровідній мережі міста для забезпечення витрат води для цілей зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання тиск у мережі 30 м;
- наявність діючого Договору, щодо водопостачання та водовідведення мікрорайону «Обухівський ключ» у необхідному обсязі № 22 від 9 лютого 2016 року облік виконується через встановлені лічильники;

Директор
КП «Обухівводоканал»



Павло УШАТЕНКО