

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ до газорозподільної системи

№ 616-13 від 29.11.2018 р.

Замовник приєднання: Данкович Віталій Михайлович.

Тип приєднання: нестандартне (№ 1102330307309).

Розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечує: ПАТ "Київоблгаз".

I. Характеристика об'єкта (земельної ділянки) замовника

1. Назва: 160-квартирний житловий будинок.
2. Місце розташування: К-Святошинський р-н, смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 73-б/8.
3. Функціональне призначення: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

II. Розрахункові параметри приєднання

1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на: газопровід низького тиску, що прокладений від ШРП №3-57 по вул. Свято-Покровській.
2. Точка приєднання об'єкта Замовника: на межі території об'єкта.
3. Технічна (пропускна) потужність замовлена в точці приєднання: 430,0 м³/год.
4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,003 МПа.
5. Розрахунковий тиск газу в місці забезпечення потужності становить: 0,002 МПа.
6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку): на межі території об'єкта.

III. Вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж зовнішнього газопостачання (від місця забезпечення потужності до точки приєднання), будівництво яких забезпечується ПАТ "Київоблгаз", необхідно передбачити:
 - встановлення вимикаючого пристрою за межами території об'єкта;
 - встановлення єдиного вузла обліку газу для житлового будинку;
 - прокладання над поліетиленовими трубами газопроводів попереджувальної поліетиленової стрічки жовтого кольору з вмонтованим в неї алюмінієвим або мідним дротом;
 - весь комплекс робіт, пов'язаних з приєднанням (будівництвом та введенням в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта до газових мереж.
2. Вимоги до оформлення проекту: проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання випускати окремою книгою.
3. Після погодження з усіма зацікавленими установами та до початку будівництва проектно-кошторисну документацію на газові мережі зовнішнього газопостачання необхідно погодити у виробничо-технічному відділі ПАТ "Київоблгаз" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "г".

IV. Вихідні дані для проектування газових мереж внутрішнього газопостачання

1. При проектуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Замовником, необхідно передбачити:
 - поквартірне встановлення газових плит та опалювальних приладів (газове обладнання повинно бути сертифіковане);

2. Проектно-кошторисну документацію внутрішнього газопостачання до початку будівництва необхідно погодити у виробничо-технічному відділі ПАТ "Київоблгаз" за адресою: м. Київ, просп. Свободи, 2 "г".

V. Вимоги до комерційного вузла обліку природного газу

1. При проектуванні комерційного вузла обліку необхідно:

- типорозмір визначити розрахунком, згідно розрахункових параметрів приєднання;
- надати повну схему газопостачання об'єкту (для реконструкції до та після неї), газопроводи показати повністю від точки приєднання до газоспоживаючого обладнання, зазначити довжини, діаметри та тиск;
- перед лічильником передбачити фільтр заводського виготовлення фільтрацією не гірше 50 мкм, між лічильником і фільтром не повинно бути будь-якої запірної арматури.


2. Закупівля, монтаж та прийняття в експлуатацію вузла обліку забезпечується ПАТ "Київоблгаз" за рахунок плати за приєднання Замовника.

3. Проекти газових мереж зовнішнього і внутрішнього газопостачання та комерційного вузла обліку газу і його складових мають бути розроблені з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем, ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання", ПБСГ та інших нормативних документів, діючих на час їх розробки.

4. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов:

- до виконання проектних робіт отримати письмовий дозвіл власника газопроводу на приєднання до розподільної системи газопостачання;
- проектно-кошторисну та виконавчо-технічну документацію передати у виробничо-технічний відділ ПАТ "Київоблгаз" в паперовому та електронному вигляді (формат для проектної документації - JPEG або PDF, формат для кошторисної документації - IMS або BSDU).

5. Ситуаційний план (ескізне креслення) розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку).



Технічні умови склав: Бродецький О.Й.

Телефон для консультацій: (044) 428-98-39.

Примітка. Обґрунтованість вихідних даних технічних умов може бути оскаржена Замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.

Оператор ГРМ:

ПАТ "Київоблгаз"

08150, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Боярка, вул. Шевченка, 178.

Для листування: 04210, м. Київ, просп. Героїв
Сталінграду, 20 "а", тел. (044) 428-98-44

Головний інженер Ігнатенко Ю.М.

Замовник:

Данкович Віталій Михайлович

08200, м. Ірпінь, вул. Лісова, 4-з, кв. 56, паспорт
СТ 499511 Ірпінським МВ Управління ДМС
України в Київській області, 27.05.2016р., інд.
код 3393714192, тел. 067-975-27-47

" ____ " ____ 20 ____ року



РЕГІОНАЛЬНА
ГАЗОВА КОМПАНІЯ
КИЇВОБЛГАЗ

14.03.2021 № 810-Сп-3187-0321
на № _____

гр. Данкович В.М.
08200,
м. Ірпінь,
вул. Лісова, 4-з, кв. 56.

**«Щодо коригування
технічних умов»**

Розглянувши Вашу заяву (вх. Л-0035 від 11.03.2021 р.) АТ "Київоблгаз" не заперечує стосовно коригування технічних умов №616-13 від 29.11.2018 р. виданих на приєднання до газорозподільної системи об'єкту: «160-квартирний житловий будинок» за адресою: К-Святошинський р-н, смт Гостомель, вул. Свято-Покровська, 73-б/8, а саме:

– в розділі III, п. 1, вимогу що передбачала **«встановлення єдиного вузла обліку газу для житлового будинку» – виключити.**

При цьому, межею експлуатаційної відповідальності сторін, згідно вимог «Кодексу газорозподільних систем» буде вимикаючий пристрій, який встановлюється на фасаді житлового будинку і відокремлює зовнішнє та внутрішнє газопостачання, а розрахунок за використаний природний газ буде здійснюватися вузлами обліку газу, які необхідно встановити в кожній квартирі.

Також зазначаємо, що поквартирні лічильники лишаються власністю оператора ГРМ, а в проекті внутрішнього газопостачання повинен бути кошторис на їх встановлення.

Даний лист є невід'ємною частиною технічних умов №616-13 від 29.11.2018 р. та обов'язковий до виконання.

Головний інженер

Ю. М. Ігнатенко