

Погоджено

Ірпінський міський голова

В.А. Карплюк



Погоджено

Гостомельський селищний голова

Ю.І. Прилипко



ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 25

від 10 травня 2017 р.

На підключення об'єкту, що проектується (реконструюється) Будівництво шести багатоквартирних житлових будинків з вбудовано – прибудованими нежитловими приміщеннями, Данкович Віталій Михайлович.

(найменування об'єкту)

Загальні дані

1. Адреса об'єкту смт. Гостомель, вул. Свято – Покровська, 73-Д; 73-Е; 73-Б/5; 73-Б/6; 73-Б/7; 73-Б/8.
2. Вид будівництва (нове, реконструкція) нове
3. Проектна організація _____
4. Нормативні строки проектування 2017 р. будівництва 2017-2019 р. р. введення до експлуатації _____
5. Кошторисна вартість об'єкту _____
6. Підрядна організація _____

Умови водопостачання

- Споживання води 728 м³/добу
- Вода відпускається рівномірно (періодично) рівномірно
- Вода відповідає державним стандартам ДСаН Пін 2.2.4-171-10
- 4 Місце підключення до міської мережі d 100 мм водопровідна мережа по вул. Пушкіна.
5. Мережу водопроводу на ділянці, що проектується, встановити проектом

6. Матеріал труб поліетилен глибина закладання 1,8 м, водомірні вузли обладнати по БніП 2.04.01-85 водолічильники квартирні встановити на сходовій клітині з метрологічною характеристикою класу «С», на ввіді в кожний будинок встановити електромагнітний водолічильник IPERL з вбудованим радіо модулем для дистанційної передачі даних і автоматизованого обліку питної води, опломбувати – представник КП «Ірпінсьводоканал».

Особливі умови _____

1. Закінчити роботи по новому водозабору (РЧВ – 400 м³, насосна станція другого підйому) по вул. Бучанське шосе згідно акту обстеження від 11.04.2017 р. (Акт на двох аркушах є невід'ємною частиною технічних умов).

2. Проектування і будівництво свердловини:

- Водоносний горизонт «Бучак», насосний агрегат з шафою управління фірми Гідро – Вакуум, водопідёмні труби НКТ d 73, будівля насосної станції, водолічильники, енергопостачання, водопровід d 110 від свердловини до РЧВ – 400 м³. Земельну ділянку під свердловину погодити з КП «Ірпінсьводоканал».

3. В підвальній частині кожного житлового будинку встановити підвищувальну насосну станцію (два насосних агрегати з шафою управління з частотним перетворювачем і датчиком тиску, гідроаккумулятор, енергопостачання).

5. Проект погодити з КП «Ірпінсьводоканал»

