

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ

до електричних мереж електроустановок

№ 490-23-ТП-Рвм /405/п

Додаток 1
до договору про тимчасове приєднання
до електричних мереж
від "14" 04 2023р.
№ 490-23-ТП-Рвм /405/п

Дата видачі: "14" квітня 2023 року

Світлофорний об'єкт

Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради

1. Місце розташування об'єкта Замовника	м. Рівне, вул. Чорновола, в районі вул. Бачинського С.
Функціональне призначення об'єкта	Світлофорний об'єкт
2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії	0,0 кВт:
I категорія	кВт;
II категорія	кВт;
III категорія	0,0 кВт.
3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності	1,0 кВт: напруга- 0,22 кВ
I категорія	кВт;
II категорія	кВт;
III категорія	1,0 кВт.

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ, ЯКА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗДІЙСНЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ (ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ) МЕРЕЖ ОПЕРАТОРА СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ

8.1 Тимчасове джерело електропостачання	ПС 110/10кВ "Південна" №62
8.2 Тимчасова точка забезпечення потужності (точка приєднання)	оп. №58 ф-р "Чорновола" ТП-218
8.3 Тимчасова точка приєднання	оп. №58 ф-р "Чорновола" ТП-218
8.4 Прогнозна межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в тимчасовій точці приєднання електроустановки.	

Вимоги до електроустановок Замовника

- Для тимчасового одержання потужності Замовнику необхідно виконати:
- Вимоги до будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок Замовника:
- Побудувати ввід від оп. №58 ф-р "Чорновола" ТП-218 до ввідно-розподільного пристрою (ВРП) світлофора.
- Встановити ввідний АВ-0,38кВ у ВРП світлофора згідно замовленої потужності.
- Змонтувати повторне заземлення нульового проводу згідно вимог ПУЕ на опорі вводу
- Перебачити місце встановлення ввідно-розподільного пристрою (ВРП) світлофора з влаштуванням вимірювального комплексу розрахункового обліку електричної енергії (на межі балансової належності).
- Виконати необхідні погодження, вимірювання і випробування.
- Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:
- передбачити проектом згідно глави 1.7 ПУЕ
- Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:
- даними технічними умовами не передбачено
- Вимоги до безпеки електропостачання:
- Підключення електроустановок буде здійснено за умови дотримання Правил охорони електричних мереж та погодження місця розташування об'єкта.
- Захисні заходи безпеки електроустановок виконати відповідно до вимог ПУЕ і Правил будови електроустановок.
- Вимоги щодо влаштування засобу комерційного обліку:
- Вимірювальний комплекс розрахункового обліку е.е. виконати відповідно до вимог глави 1.5 ПУЕ (2017) і встановити на межі балансової належності. Рекомендовано облік виконати лічильниками типу SL7000, ACE, NIK, або іншими лічильниками які відповідають вимогам ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність».
- Класи точності лічильників та, у випадку використання, трансформаторів струму та напруги повинні відповідати значенням згідно таблиць 1.5.1 та 1.5.2 ПУЕ.
- Перебачити пристрій, що закривають доступ до струмопровідних частин кіл обліку, та можливість пломбування цих пристроїв.
- Технічні рішення, щодо обліку електроенергії, погодити на стадії проектування з ПрАТ "Рівнеобленерго"

Технічний керівник:

Директор з розвитку електричних мереж ПрАТ "Рівнеобленерго" Красінський І.В.

Виконавець:

Інженер Декер А.А., тел. 69-42-17

ОСП/ОСР

ПрАТ "Рівнеобленерго"
33000, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 71
UA97333680000026006301024435
в філії Рівненського обласного
Управління АТ "Ощадбанк"
свідчення № 208/20860 ВО - РІВНЕОБЛЕНЕРГО
ІПН № 5424811248717168
ЗКР № 5424811248717168
тел. (0362) 694-298

Надання повноважень на виконання технічних умов
ВІДАЧА ВИДАЧІ
ТЕХНІЧНИХ
УМОВ

"14" квітня 2023 року

Примітка: Об'єкт, на який дані технічні умови може бути оскаржена до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) за станом електроенергетики.

Замовник:

Департамент інфраструктури та благоустрою Рівненської місь
м. Рівне, вул. Шевченка, буд. 45
ЄДРПОУ: 44250562
тел.: 068-894-94-75

РР 498201720344221004400129756
Державна казначейська служба України
М. Київ, вул. М. Родченка, 820172

