

«Затверджую»

Директор  
КНП «Київська міська клінічна  
лікарня № 3»

П. Б. Іващенко  
« 09 » квітня 2024

## Технічні умови № \_\_\_\_\_

від 16.04.2024 р.

### на водопостачання та каналізування об'єкту:

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), обліковий № 100120, КНП «Київська міська клінічна лікарня №3», вул. П. Запорожця, 26 у Дніпровському районі» (Коригування).

### УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Водопостачання споруди забезпечити із водопровідної мережі, яка прокладена по існуючій галереї, діаметром 75 мм.
2. Гарантований тиск в існуючій водопровідній мережі 3,0 атм.
3. Проектом передбачається перекладання існуючої зовнішньої мережі водопостачання, діаметром 50 мм. із існуючої галереї до сховища, яке проектується.
4. Зовнішнє пожежогасіння здійснюється за допомогою існуючого пожежного гідранта, який встановлений на існуючій водопровідній мережі водопостачання.

### УМОВИ КАНАЛІЗУВАННЯ

1. Проектом передбачається перекладання існуючих зовнішніх мереж каналізації. Відведення стоків із споруди, яка проектується здійснюється до існуючої внутрішньо-ділянкової мережі побутової каналізації, діаметром 400 мм.

Термін дії ТУ – два роки.

09.04.2024