

ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ



1931

Комунальне підприємство “ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ” Дрогобицької міської ради

82103, м. Дрогобич, Львівська область, вул. Федьковича, 11
тел./факс 03244-5-12-74, e-mail: drohvoda@mail.lviv.ua
р/р 2600624059 АКБ “Львів”, МФО 325268, код 03348910

№ _____ від _____

На № _____ від _____

ТЕХНІЧНІ УМОВИ N 5089
від "28" вересня 2018 року

На водопостачання та водовідведення торгового комплексу по вул. Самбірській
(земельна ділянка кадастровий номер 4610600000:01:028:0160)
в м. Дрогобичі Львівської області.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник – **Сивохіп Г.В.**
2. Найменування об'єкта будівництва – **торговий комплекс**
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва – **вул. Самбірська (земельна ділянка кадастровий номер 4610600000:01:028:0160) в м. Дрогобич**
4. Вид будівництва – **Реконструкція**
5. Проектна організація – **Дрогобицьке відділення ДП ДПМ «Містопроект»**
6. Нормативні терміни:
Проектування – **2018р.**
Будівництва – **2018 р.**
Введення об'єкта будівництва в експлуатацію – **2018 р.**
7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис.грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді **1,0 м³/добу**, максимальні витрати _____ л/сек.
Відпуск води проводиться цілодобово.
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води **ДСанПіН 2.2.4-171-10 повністю.**
3. Місцем підключення до водопровідної мережі є існуючий водопровід **Ø150мм**, прокладений в квартал житлової забудови по вул. Самбірській в м. Дрогобич з тиском у точці підключення **1,0-1,5 атм. (кгс/см²)**. Точка підключення – існуючий водопровідний колодязь.
4. Мережа – кільцева.
5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити: **в місці підключення запірну арматуру.**
6. Рекомендований матеріал для труб вводу – **поліетилен ПЕ100.**
7. Глибина закладання **1,2м** (згідно із ДБН В.2.5-74:2013).
8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати **крильчастим лічильником діаметром Ду 15 класу точності С (Q_n=1,5м³/год, Q_{min}=0,009м³/год)**. Лічильник встановити на трубопроводі згідно вимог паспорту лічильника.
9. Особливі умови:
10. Точка розподілу є місце підключення до комунальних мереж водопроводу.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

а) середньодобове скидання стоків **1,0 м³/добу**;

б) максимальне скидання стоків _____ л/сек.;

в) коефіцієнт нерівномірності _____;

г) БСК5 від _____ мг/л до _____ мг/л;

г) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):

_____ не більше _____ мг/л;

_____ не більше _____ мг/л тощо.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованими в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.03-85, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691 та місцевим Правилам приймання стічних вод у комунальні системи каналізації м. Дрогобича та Стебника, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за N 936/15627.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно-монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

а) _____

б) _____

3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення є існуючий каналізаційний колектор Ø500мм, прокладений з кварталу житлової забудови по вул. Самбірській до головного каналізаційного колектора в м. Дрогобич.

4. Точка розподілу є місце підключення до комунальних мереж каналізації.


5. Особливі умови:.

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передати на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Начальник підприємства



Шагала Р.М.

Дукас Я.В., 45-12-74