

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «СТОЛИЦЯ»

Юридична адреса: УКРАЇНА, 03022, м. Київ, вул. Сумська, 3
Код ЄДРПОУ 42540689, ІПН 425406826595 МФО 334851
IBAN UA093348510000000002600383238 в АТ "ПУМБ"

вих № 12/09-Д
від 12 вересня 2024

Державній інспекції архітектури
та містобудування України
м. Київ, б-р Лесі Українки, 26-Б

Відповідно до технічних умов на електропостачання по об'єкту за адресою: вул. Колоса Сергія, 2-е (мікрорайон Жуляни), м. Київ, було розроблено проектну документацію та отримано технічне рішення нестандартного приєднання, до електричних мереж електроустановок № ЦНП1-324-20 від 16.07.2020 року.

Відповідно до нормативно-правової бази, якщо по проекту інженерних мереж на які було видані технічні умови та отримано технічне рішення, процедури поновлення або подовження немає та не потребується.

Директор



Кісельова М. М.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ДТЕК
КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

вул. Новокостянтинівська, 20
м. Київ, 04080, Україна
кол-центр: 1588 або
+38 044 202 15 88
(з мобільного та стаціонарного телефону)

Код ЄДРПОУ 41946011

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ДТЭК
КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ»

ул. Новоконстантиновская, 20
г. Киев, 04080, Украина
колл-центр: 1588 или
+38 044 202 15 88
(с мобильного и стационарного телефона)

Код ЕГРПОУ 41946011

ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ НЕСТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ, до електричних мереж електроустановок

№ ЦНП1-324-20
16.07.2020

Додаток 2
до договору про приєднання до
електричних мереж
від 13.02.2020 року № ЦНП1-324-20/127646

Замовник

1. Адреса об'єкта

Боруль Віталій Петрович

вул. Колоса Сергія 2-е (мікрорайон "Жуляни")

2. Назва об'єкта

садибний (індивідуальний) житловий будинок

3. Проект розроблений

Тищенко Павло Володимирович (2192) у 2020 р

4. Основні показники проекту:

4.1. Максимальне навантаження 75 кВт (0,38 кВ)

Категорія електроустановок:

I категорія

0,00 кВт;

II категорія

0,00 кВт;

III категорія

75 кВт;

4.2. Встановлена потужність електронагрівальних установок:

електроопалення

20 кВт;

електроплити

8,5 кВт;

гаряче водопостачання

5 кВт;

4.3. Найменування

електроприймачів I категорії:

4.4. Проектом передбачено:

Джерело живлення: 8144/3

I. Вимоги до електроустановок Замовника

4.4.1.1 Електропостачання ГРЩ об'єкта існуючою КЛІ-0,4 кВ АВВГ-4х185 (в землі) від ВОЩ об'єкта.

4.4.1.2. Встановлення на ввіді ГРЩ об'єкта автоматичних вимикачів $I_y=125A$.

4.4.1.3. ПЗВ в розеточній мережі.

4.4.1.4. Облік електричної енергії згідно проектної документації. Розглянуто ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Департаментом з технічного забезпечення продажів (Відділ з розвитку та обліку).

II. Вимоги до електроустановок ОСП/ОСР

4.4.2.1. Електропостачання ввідно-облікового щита (ВОЩ) об'єкту КЛІ-0,4 кВ АВВГ-4х185 (по конструкціям) від каб.зб. №8144/3, через запобіжники $I_{п.в.}=250A$. Схему підключення т погоджено з балансоутримувачем - РЕМ «ПРАВОБЕРЕЖНИЙ» ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ».

4.4.2.2. Встановлення на ввіді ВОЩ автоматичного вимикача $I_y=200A$

5. Зауваження до проекту

Без зауважень.

6. Висновки

Проект розглянуто.

Примітка:

1. Розглянута даним Рішенням проектна документація є чинною на весь час дії договору про приєднання від 13.02.2020 № ЦНП1-324-20/127646.

2. Виконавчу документацію на існуючі КЛ-0,4 кВ здати до ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" в установленому порядку.

**Начальник відділу з супроводження
проектів департаменту з технічних
приєднань**

О.Ю. Єламов

Вх. № 132430 від 26.06.2020
Канабас

