ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор
КП «Жилсервіс»
Вільногірської міської ради
Дніпропетровської області

Олександр ЛУКІНОВ
Підпис П.І.Б.

М.П.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 180-А

Від «__01_»___10 _____ 2019 року

На приєднання

Нежитлового приміщення ФОП Губарєва Галина Русланівна за місцем розташування: м. Вільногірськ,провулок Соборний 3, Кам'янського району, Дніпропетровської області.

До централізовних систем водопостачання .

Комунального підприємства «Жилсервіс» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Назва замовника та адреса об'єкта:

ФОП Губарєва Галина Русланівна;

М. Вільногірськ , Провулок Собоний 3, Кам'янський район, Дніпропетровська область.

2. Найменування об'єкта юридичної або фізичної особи

«Нежитлове приміщення ФОП Губарєва Галина Русланівна за місцем розташування: м.Вільногірськ, Провулок Соборний 3, Кам'янського району.

3.Вид будівництва (нове)

1. УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1 Потреба у воді 0.5 куб.м/добу.

Відпуск води проводиться цілодобово

1.2 Місцем підключення до водопровідної мережі: Д=100 мм є водопровідний колодязь ВК-1, (викопіювання №1 з зазначенням ВК-1 додається) ;

З тиском в точці підключення від 2.5 до 3.0 кг/кв.см
Подача води із зазначеним тиском гарантується цілодобово

1.3. Матеріал трубопроводу в місці підключення сталь.

1.4. Встановити водолічильник відповідного типу та діаметру.

1.5.Технічні умови на встановлення приладу обліку холодної води отримати додатково у відділі збуту КП «Жилсервіс».

2.Початок будівельних (земляних) робіт з прокладення мереж водопроводу, а також умови їх виконання погодити з власниками інженерних мереж за трасами прокладки.

3.Виконаний проект будівництва погодити в установленому порядку.

4.Після завершення робіт з прокладення мереж водопроводу виконати благоустрій прилеглої території з відновленням твердого покриття.

Технічні умови є складовою частиною вихідних даних на проектування.

Технічні умови дійсні до "_16__"_____03_____ 2025 року.

Головний інженер
КП «Жилсервіс» Олександр КАРПЕНКО

М.П.