

ФОП РОМАНЮК ВІКТОР ОЛЕГОВИЧ

Юридична адреса: Індекс 79066 область Львівська, м. Львів вул. Зелена буд. 269Н кв34а
тел. (098) 0960253

14.09.2023р. № 24-05-23/01

Щодо отримання та використання Технічних Умов на водопостачання та водовідведення для розроблення проекту «Реконструкція складу виробництва тукосумішей на вул. Львівській, 71 м.Червоноград Львівської області»

У відповідності до завдання на проектування об'єкту «Реконструкція складу виробництва тукосумішей на вул. Львівській, 71 м.Червоноград Львівської області» водопостачання складу не передбачено.

Проектна документація розробляється у відповідності до існуючих інженерних договорів з існуючою потужністю, тому **відсутня потреба отримання ТУ на водопостачання та водовідведення.**

Головний інженер проекту



Ковалишин В.В.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор
ТзОВ «Тетра-Агро»
С.В. Прокопенко



ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на підключення протипожежного водогону до існуючого господарсько-питного водопроводу промислового майданчику виробництва тукоsumішей ТзОВ «Тетра-Агро» за будовою «Реконструкція складу виробництва тукоsumішей на вул. Львівській, 71 м. Червоноград Львівської області»

1. Назва об'єкта	«Реконструкція складу виробництва тукоsumішей на вул. Львівській, 71 м. Червоноград Львівської області»
2. Місце знаходження	Промисловий майданчик виробництва тукоsumішей на вул. Львівській, 71, м. Червоноград Львівської області
3. Витрата води	10 л/с
4. Напір в точці підключення	2,0-2,5 атм.
5. Точка підключення	В існуючому колодці, розташованому поблизу північної стіни виробничого корпусу, до водоводу господарсько-питної води діаметром 110мм.
6. Умови підключення	Шляхом врізки до існуючого водогону
7. Вимоги до комерційного та технічного обліку води	Комерційний та технічний обліку води не передбачаються

Енергетик
ТзОВ «Тетра-Агро»

І.А. Самсон