

Фізична особа-підприємець
Притула Тарас Юрійович

Кваліфікаційний сертифікат: Серія АА №004074



Розробник робочого проєкту ФОП Притула Т. Ю. та Замовник ФОП Долінський М. М. повідомляє, що по проєкту **«Нове будівництво виробничо-складської будівлі на земельній ділянці кад. №4623010100:01:008:0009 за адресою: вул. Львівське шосе, 3, м. Миколаїв, Стрийський район, Львівська область»** нові техумови на **водопостачання** не розроблялися в зв'язку з відсутністю потреби, оскільки існуючий договір **ТУ водопровідно-каналізаційних мереж №811-12 від 27.07.2012 МКП «Миколаївводоканал» та ФОП Долінський М.М.**; буде забезпечувати існуючі та проєктовані потреби потужностей

Замовник:

ФОП Долінський М. М.

Розробник проєкту

ФОП Притула Т. Ю.





Ю. Мельник

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 577-18
від „17“ червня 2012 р.

на під'єднання до водопровідно-каналізаційних мереж будівлі плетельно-складального цеху
по вул. Львівське шосе, 3 в м. Миколаєві Львівської обл.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Абонент ФОП Долінський Микола Мирославович
Адреса абонента м. Львів, вул. Дорошенка, буд. 31, кв. 34.
Адреса об'єкта Львівська область, м. Миколаїв, вул. Львівське шосе, 3
Найменування об'єкта плетельно-складальний цех
Вид будівництва будівництво нового цеху
Нормативні строки проектування, будівництва 2012-13 р.р.
Введення об'єкта в експлуатацію 2013 рік

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба в воді – $0,78 \text{ м}^3 / \text{добу}$. Відпуск води проводиться *рівномірно*, цілодобово.
 2. Вода, що подається водопроводом, повністю відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 „Вода питна“.
 3. Для водопостачання плетельно-складального цеху запроектувати водопровідну лінію трубою діаметр якої передбачити проектом від будівлі названого цеху до існуючої водопровідної лінії Ø 100 мм на території швейної фабрики і виконати туди під'єднання.
 4. На ввіді в будівлю цеху влаштувати водомірний вузол, запірну арматуру і зворотній клапан на що отримати додатково технічні умови в МКП „Миколаївводоканал“.
- Всі роботи, пов'язані з приєднанням ввідів до діючого водопроводу, промивка і хлорування мереж здійснюється спеціалізованою організацією за рахунок абонента під технічним наглядом МКП „Миколаївводоканал“.
- Подача води здійснюється після відповідного оформлення згідно п.п. 12.1-12.2 *Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України*.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Для водовідведення плетельно-складального цеху запроектувати каналізаційну лінію діаметр якої передбачити проектом від будівлі названого цеху до існуючого каналізаційного колодязя розташованого на території швейної фабрики і виконати туди під'єднання.
- При підключенні до систем водопостачання і водовідведення взяти дольову участь в реконструкції міських водопровідно-каналізаційних мереж.
- Приєднання субабонентів без дозволу МКП „Миколаївводоканал“ **забороняється**.
- Технічні умови є основою для проектування, виконання робіт по під'єднанню об'єкта до водопровідно-каналізаційних мереж населеного пункту необхідно додатково погодити з МКП «Миколаївводоканал».
- Технічні умови погодити в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Львівській обл. за адресою м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. 38-73-63**
- Технічні умови дійсні на протязі двох років з дня видачі
- Підстава для видачі технічних умов – заява ФОП Долінського М. М. від 19.07.2012 р.

Технічні умови розробив:
Ознайомлений:

М. Величко
М. Долінський