



ЛВІВОВАБЛЕНЕРГО

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ПрАТ)
«ЛВІВОВАБЛЕНЕРГО»
ЛВІВСЬКІ МІСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ**

Поштова адреса:
вул. пр.Буйка, 16
м.Львів, 290034

☎ 239-21-59
☎ 239-21-59
✉ sapiga@loe.lviv.ua

ТЕХНІЧНІ УМОВИ СТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ

до електричних мереж електроустановок

Додаток №1

до договору про приєднання
до електричних мереж

№ 277.115-7026 від 09.11.2017
року

Дата видачі 09.11.2017 року

багатоквартирного житлового будинку, ТзОВ "Колібри"

(назва об'єкта та повне найменування замовника)

1. Місцезнаходження об'єкта замовника:

м.Львів, вул.Замарстинівська, 162-164 - Міртова, 7

Функціональне призначення об'єкта багатоквартирний житловий будинок

Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію: 2019

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно договору про постачання
(користування) електричної енергії

	<u>0</u>	кВт
I категорія	<u>0</u>	кВт
II категорія	<u>0</u>	кВт
III категорія	<u>0</u>	кВт

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з
з урахування існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: 90.64 кВт

I категорія	<u>0</u>	кВт
II категорія	<u>90.64</u>	кВт
III категорія	<u>0</u>	кВт

в т.ч. електронагр. устан.0

Встановлена потужність
електронагрівальних установок:

- електроопалення	<u>0</u>	кВт
- електроплити	<u>0</u>	кВт
- гаряче водопостачання	<u>0</u>	кВт

4. Джерело електропостачання ПС-110/10/6кВ №250 "Л-11"(Т-2), ТП-1506(Т-2),
ПС-110/10/6кВ №250 "Л-11"(Т-1), ТП-1506(Т-1)

(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

номер ПС Л-11 РП-86/1 ПС Л-11 РП-86/2

(опори, комірки)

5. Точка забезпечення потужності 1, 2СШ-0,4кВ ТП-1506

(диспетчерська назва ЛЕП, ТП, ПС)

номер

(опори або обладнання)

6. Точка приєднання вихідні клеми розрахункового засобу обліку, U=0,4кВ

(диспетчерська назва ЛЕП, ТП)

7. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності
встановлюються в точці приєднання електроустановки.

I. Вимоги до електроустановок Замовника

1. Для одержання потужності замовнику необхідно виконати:

1.1. Вимоги до проектування та будівництва, реконструкції та/або технічного
переоснащення електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок
замовника (у межах земельної ділянки замовника) та технічного узгодження електроустановок

Замовника та електропередавальної організації:

- а) змонтувати розподільчий пристрій об'єкту;
- б) прокласти провід (кабель) від ввідно-облікового пристрою до розподільчого пристрою об'єкту;
- в) забезпечити виконання вимог пункту 8 "Правил охорони електричних мереж", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997р. №209";

1.2. Вимоги до ізоляції, пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації, захисту від перенапруги:

- а) згідно вимог ПУЕ.

1.3. Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж

1.4. Вимоги до безпеки електропостачання:

Примітки:

До початку будь-яких земляних робіт, викликати представника СКЛ ЛМЕМ (тел.: 270-92-96). За необхідності проведення розподілу загальнобудинкового обліку електроенергії в багатоквартирному житловому будинку, - забезпечити влаштування поквартирного обліку електричної енергії згідно розробленого та погодженого у встановленому порядку проекту. Для цього звернутись у виробничо - маркетингову службу ПрАТ "Львівобленерго" за адресою: м. Львів, вул. Сяйво, 10, (тел.:239-22-33).

Електропередавальна організація

**ПрАТ "Львівобленерго"
м.Львів, вул. пр.Буйка, 16**

р/р 26228301011712 у АТ"Ощадбанк"

**МФО 312356, ЄДРПОУ 00131587
ІПН 001315813027**

свідоцтво платника ПДВ № 100335219

Тел.: 239-21-59



**Головний інженер ЛМЕМ
Гроностальський
(підпис, П. І. Б.)
09.11.2017р.**

виконав: Я. Щепіль, тел.: 239-21-64

Замовник

ТзОВ "Колібри"

**р/р 26005000032 МФО 325718 ЄДРПОУ 13840517
67**

ІПН _____ СППДВ _____

**паспорт _____ № _____
виданий _____**

Ідент. номер _____

Тел.: 238-46-23, 0673413323

М. П. _____

**директор
Сендега Тарас Романович
(підпис, П. І. Б.)
18.11.2017 року**

