



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ»
вул.Соборна,15А, м. Вінниця, 21000, тел.(0432)67-28-00
E-mail: vinarhbud@gmail.com код ЄДРПОУ 31325005
р/р UA123020760000026002300404638 АТ «Ошадбанк» м. Вінниця МФО
302076 ІПН 313250002282

18.10.23 р. №412

ПП «ІНВЕСТПРОЕКТБУД»

Повідомляємо, що об'єкт «Реконструкція корпусу №7 (літ. №1) обласної лікарні імені Пирогова М.І. під Центр медичної реабілітації та фізіотерапії за адресою: вул.Пирогова,46 м.Вінниця» не потребує підключення до систем водопостачання, тепlopостачання та каналізації, оскільки відповідне підключення було вже виконано в рамках попереднього проекту.

Попередній проект, що стосується цього об'єкта, передбачав інтеграцію з мережами водопостачання, тепlopостачання та каналізації згідно з усіма технічними вимогами та стандартами, а також було отримано технічні умови №1615/08 від 24.12.2019 року.

Всі необхідні процедури та підключення були виконані відповідно до проекту.

В.о. директора

Олег КАЛІНОВСЬКИЙ



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ТЕПЛОЕНЕРГО"

вул. Вишнева, 24, м. Вінниця, 21037, тел./ факс (0432) 680-630
МФО 302076; р/р 2600333661 в

ВОУ ПАТ "Державний ощадний банк України"
Код ЄДРПОУ 33649363, інд. под. номер 336493602289
E-mail: vinheatnet@ukr.net; www.kpvote.com.ua

"24" грудня
На № _____

2019 р. № 1615/08
від _____

Директора департаменту
будівництва, містобудування
та архітектури Вінницької
обласної державної адміністрації
Романченку Д.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на приєднання теплопостачання реконструкції корпусу № 7 Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова для розміщення нейрохірургічного відділення з рентген операційним блоком та відділенням гострих інсультів в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46

1. Вихідні дані:

1.1 Джерело постачання теплової енергії – котельня по вул. М.Амосова, 1.

1.2 Технологічні параметри теплоносія: вид теплоносія гаряча вода, температура теплоносія у прямому трубопроводі 110°C, температура теплоносія у зворотному трубопроводі 70°C, тиск теплоносія у прямому трубопроводі 5,6 кг/см², тиск теплоносія у зворотному трубопроводі 3,5 кг/см²;

1.3 Приєднане теплове навантаження-0,494 Гкал/год., у тому числі: опалення- 0,086 Гкал/год, гаряче водопостачання- 0,160 Гкал/год., вентиляція – 0,248 Гкал/год.

1.4 Схема приєднання до системи опалення незалежна.

2. Умови приєднання:

2.1. Замість існуючих теплових мереж проложити тепломережу діам. $2d=125$ мм. із застосуванням попередньоізолюваних труб на ділянці від теплової камери ТК-5 до ТК-6.

2.2. Запроектувати та побудувати:

2.2.1. Тепломережу необхідним діаметром від ТК-6 до «Корпусу №7».

2.2.2. Тепломережу $2d=57$ мм. від ТК-6 до «Гастрологічного корпусу».

2.2.3. Тепломережу $2d=76$ мм. від ТК-6 до т. «А».

2.2.4. Теплову камеру ТК-6 з встановленням запірної арматури.

2.2.5. Гаряче водопостачання «Гастрологічного корпусу» здійснити від ІТП «Корпусу №7».

2.3. Проектом передбачити реконструкцію теплової камери ТК-5 з заміною запірної арматури.

2.4. В «Корпусі №7» проектом передбачити індивідуальний тепловий пункт (ІТП) з встановленням:

- пластинчатих водопідігрівачів для потреб опалення та вентиляції (дві ступені потужністю 0,35 Гкал./год. кожна);

- пластинчатих водопідігрівачів для потреб гарячого водопостачання (дві ступені потужністю 0,165 Гкал./год. кожна);

- приладів обліку теплової енергії та регуляторів температури. Проектом передбачити можливість дистанційного зчитування інформації про споживання теплової енергії з теплового лічильника на персональний комп'ютер, при необхідності надати постачальнику



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ
ТА АРХІТЕКТУРИ

вул. Театральна, 14, м. Вінниця, 21050
E-mail: dbma@vin.gov.ua

тел./факс (0432) 56-26-11
код ЄДРПОУ 39578073

14.01.2019 № 04.2-22-282

На № _____ від _____

Директору ТОВ «Будівельна
компанія СТАМ»
Стаднійчуку М.С.

Технічні умови

на проектування та підключення
до існуючих електричних мереж об'єкту:
«Реконструкція корпусу № 7 обласної лікарні імені Пирогова М. І. для розміщення
нейрохірургічного відділення з рентген операційним блоком та відділенням гострих
інсультів за адресою м. Вінниця вул. Пирогова, 46»

1. Місце розташування об'єкту: Територія Вінницької обласної лікарні імені Пирогова М. І. м. Вінниця вул. Пирогова, 46
2. Функціональне призначення об'єкту: Заклад охорони здоров'я, лікувальний корпус.
3. Існуюча дозволена потужність згідно з договором про постачання електричної енергії:
237 кВт
I категорія 80 кВт
II категорія 157 кВт
III категорія - кВт
4. Джерело електропостачання: РП-21, I категорію забезпечити заміною дизельного генератора.
5. Точка забезпечення потужності: РП-21
6. Потужність будівельних струмоприймачів:
I категорія - кВт
II категорія - кВт
III категорія 25 кВт

Проектом передбачити встановлення обліку спожитої електричної енергії на вводі в корпус №7 та заміну зовнішніх електричних мереж кабель типу АвББШв від РП-21 до корпусу №7 загальною довжиною 100 м.п. по існуючій трасі

Директор Департаменту



Дмитро РОМАНЧЕНКО



ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова
Вінницької обласної Ради»

вул. Пирогова, 46, м. Вінниця, 21028, тел/факс (0432) 67-60-87
E-mail: voklip@ukr.net Код ЄДРПОУ 02011031

09.06.2017 № 01.01-25/1017

На № _____ від _____ р.

Директору ТОВ
«Будівельна компанія СТАМ»

Стаднійчуку М.С.

Довідка

Щодо наявності засобів зовнішнього пожежогасіння

При розробленні проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція корпусу № 7 обласної лікарні імені Пирогова М. І. для розміщення нейрохірургічного відділення з рентген операційним блоком та відділенням гострих інсультів за адресою м. Вінниця вул. Пирогова, 46» (Коригування) просимо врахувати, що зовнішнє пожежогасіння будівлі корпусу №7 здійснюється 2-ма (двома) пожежними гідрантами, які знаходяться в діючому і технічно справному стані. Один пожежний гідрант № 1 знаходиться біля будівлі корпусу №15 на відстані до 150 м від будівлі корпусу №7, другий пожежний гідрант № 2 знаходиться біля будівлі корпусу №8 на відстані до 50 м від будівлі корпусу №7

Директор

Жупанов О.Б.

