

ФОП РОМАНЮК ВІКТОР ОЛЕГОВИЧ

Юридична адреса: Індекс 79066 область Львівська, м. Львів вул. Зелена буд. 269Н кв34а
тел. (098) 0960253

14.09.2023р. № 24-05-23/03

Щодо отримання та використання Технічних Умов
на електропостачання для розроблення проекту
«Реконструкція складу виробництва тукосумішей
на вул. Львівській, 71 м.Червоноград Львівської
області»

У відповідності до завдання на проектування об'єкту «Реконструкція складу
виробництва тукосумішей на вул. Львівській, 71 м.Червоноград Львівської області»
живлення електроприймачів складу передбачено від існуючих мереж підприємства
без змін в зовнішніх інженерних мережах електропостачання.

Проектна документація розробляється у відповідності до ісуючих
інженерних договорів з існуючою потужністю, тому **відсутня потреба отримання
ТУ на електропостачання.**

Головний інженер проекту

Ковалишин В.В.



ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор

ТзОВ «Тетра-АгроЛіні

С.В. Прокопенко

38775330
УКРАЇНА

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

на приєднання до електричних мереж ТзОВ «Тетра-АгроЛіні» складу виробництва тукосуміші будови «Реконструкція складу виробництва тукосуміші на вул. Львівській, 71 м. Червоноград Львівської області»

1. Назва об'єкта	«Реконструкція складу виробництва тукосуміші на вул. Львівській, 71 м. Червоноград Львівської області»
2. Місце знаходження	Промисловий майданчик виробництва тукосуміші на вул. Львівській, 71 м. Червоноград Львівської області
3. Величина розрахункового максимального навантаження	1,0 кВт
4. Категорія надійності електропостачання	III
5. Джерело електропостачання	Електричні мережі виробництва тукосуміші
6. Точка підключення	РП 0,4 кВ (РП-1 (0,4 кВ); АЕ 2056 №2)
7. Умови підключення	Електроустановки повинні відповідати чинним нормам і правилам
8. Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії	Не вимагається
9. Вимоги до комутаційних, вимірювальних пристрій та апаратів захисту	Проектом повинні передбачатись комутаційні пристрій та апарати захисту
10. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруження електробезпеки	Визначити проектом
11. Вимоги до безпеки електропостачання	Передбачити систему блискавкозахисту

Енергетик
ТзОВ «Тетра-АгроЛіні»

I.A. Самсон