

Вих.№ 11 від 01.07.23р

Лист щодо відсутності необхідності  
отримання технічних умов (ТУ) на електропостачання

В рамках виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту №29-23:  
"Будівництво житлового будинку по вул. Надпільній, 249 м. Черкаси» повідомляємо про відсутність  
необхідності отримання технічних умов (ТУ) на електропостачання у зв'язку з відсутністю необхідності  
підключення додаткових потужностей на початок проведення будівельних робіт.

ГІП



Євген Трохименко

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»**

вул. Гоголя, 285, м. Черкаси, 18002

тел. (0472) 36-02-69, e-mail: [kanc@cherkasyoblenergo.com](mailto:kanc@cherkasyoblenergo.com)

р/р UA 543545070000000260083001083 Філія Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 22800735

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТИМЧАСОВОГО ПРИЄДНАННЯ  
до електричних мереж електроустановок**

№ 803/8023

Додаток 1

до договору про тимчасове  
приєднання до електричних мереж  
від „12” „07.2023” року  
№ 607-03/18-23

Дата видачі «04» липня 2023 року

**Федюк Єва Павлівна**

**1. Місце розташування об'єкта Замовника:** вул. Надпільна, 249, м. Черкаси.  
**Функціональне призначення об'єкта:** житловий будинок.

**2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної енергії:** 0 кВт

|               |       |
|---------------|-------|
| I категорія   | 0 кВт |
| II категорія  | 0 кВт |
| III категорія | 0 кВт |

**3. Величина максимального розрахункового (прогнозного) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності:** 80 кВт

|               |        |
|---------------|--------|
| I категорія   | 0 кВт  |
| II категорія  | 0 кВт  |
| III категорія | 80 кВт |

Приєднання (підключення) в перспективі електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії в межах потужності, дозволеної до споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії: ні.

**ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТОЧКИ ПРИЄДНАННЯ НА МЕЖІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ  
ЗАМОВНИКА (НА МЕЖІ ЦЬОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ)**

**4.1. Тимчасове джерело електропостачання:** ПС 110/10 кВ "ЗТА" – власник ПАТ "Черкасиобленерго".

**4.2. Тимчасова точка забезпечення потужності:**

4.2.1. II секція шин 0,4 кВ ТП-668 – власник ПАТ "Черкасиобленерго".