

Товариство з обмеженою відповідальністю



## Конструкторське бюро «КОРВЕТ»

Адреса: 30000, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Славута, вул. Середня Гребля, 3 а,  
Код ЄДРПОУ 41422431

Вих №230524-2-КБ  
від 25.09.2023р.

### Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ТОВ КБ «КОРВЕТ» в особі директора Гурського А.В., як розробник проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція будівлі громадського будинку дошкільного навчального закладу № 224 на вул. Попова, 7 в Оболонському районі м. Києва» повідомляє Вас про наявні технічні умови на каналізування даного об'єкту, разом з тим звертаємо увагу на відсутність даних технічних умов на *порталі державної електронної системи у сфері будівництва* з технічних причин у організації що видала дані ТУ.

Додаток 1

- Технічні умови на об'єкт «Реконструкція будівлі громадського будинку дошкільного навчального закладу № 224 на вул. Попова, 7 в Оболонському районі м. Києва»

Директор ТОВ «КБ «КОРВЕТ»

\_\_\_\_\_ Гурський А.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВВОДОКАНАЛ»



01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а,тел.(044) 254-55-31, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua  
p/rUA39305749000002600030998102 VAT«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»,МФО 305749, СДРПОУ03327664

№16375 від 20.07.2023

Дійсні два роки

Управління освіти Оболонської  
районної в місті Києві Державної  
адміністрації

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ №16375**  
на каналізування об'єкта

- 1.Адреса: вул. Попова, 7
- 2.Назва: "Реконструкція будівлі громадського будинку дошкільного навчального закладу № 224 на вул. Попова, 7 в Оболонському районі м. Києва"
- 3.Стічні води в кількості: **11,02 м<sup>3</sup>/добу, 3,24 л/сек.**, в т.ч. додатково **7,52 м<sup>3</sup>/добу**, (в т.ч. господарчо-побутових **11,02 м<sup>3</sup>/добу**; виробничих – м<sup>3</sup>/добу) від даного об'єкту можливо підключити: до діючої камери каналізаційного колектора **Д=2000мм** по вул. Олександра Попова.  
Виконати реконструкцію камери в частині заміни люків, драбини та перил огороження в місці підключення.
- 4.Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.
- 5.Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.
- 6.При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПрАТ „АК“Київводоканал”.
- 7.Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.
- 8.Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.
- 9.Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодезь відповідно до п.6.1.1 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”\*.
- 10.Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.



11. Діаметр вуличних мереж каналізації розрахувати на пропуск стічних вод згідно з Генеральним планом розвитку м. Києва.

12. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ „АК“Київводоканал”.

13. Обсяг водовідведення об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водовідведення, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

14. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ „АК“Київводоканал” за адресою: вул.Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберігання у ПрАТ „АК“Київводоканал”.

\* “Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”, затверджені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). від 12.10.2011 № 1879.

15. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

16. Скидання стічних вод дозволяється споживачу тільки після укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ „АК“Київводоканал” (вул. Електротехнічна,16).

17. Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах каналізації, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

**Дні прийому:** вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.


Заступник генерального директора  
з технічних питань та перспективного  
розвитку

Заступник генерального директора –  
директор Департаменту експлуатації  
каналізаційного господарства

Директор Розрахункового департаменту

Начальник Управління видачі ТУ та  
розгляду проектної документації

Провідний інженер сектору інженерного  
забезпечення Управління видачі ТУ  
та розгляду проектної документації



С.Горкуценко

Ю.Мазур

В.Люлін

О.Непочатов

Є.Сінгасва

серія ТУ № 018190

ПрАТ «АК «Київводоканал»

ПрАТ «АК «Київводоканал»