

## «Ascania-Flora» LTD

07433, Central'na str., 28,  
village Zalesie,  
Brovary region

тел./факс (+38 04594)7 91 18  
тел./факс (+38 04594)7 91 19  
тел./факс (+38 04594)7 91 20  
тел./факс (+38 04594)7 91 21  
тел./факс (+38 044)393 73 41



## ТОВ «Асканія-Флора»

Україна, 07433, Київська обл., Броварський р-н,  
с. Залісся, вул. Центральна, 28  
р/р 2600232376 в ПАТ «ПУМБ»  
«Регіональний центр в м. Київ»  
МФО 334851, ЗКПО 30839534  
тел./факс (+38 04594)7 91 18  
тел./факс (+38 04594)7 91 19  
тел./факс (+38 04594)7 91 20  
тел./факс (+38 04594)7 91 21  
тел./факс (+38 044)393 73 41

### Лист-погодження потужності інженерного забезпечення об'єкту:

«Нове будівництво складу на території комплексу ТОВ «Асканія-Флора» по  
вул. Центральна, 2-В в с. Квітневе Калинівської територіальної громади  
Броварського району Київської області»

#### I. Водопостачання

1. Загальний об'єм водопостачання (з урахуванням поливу) – 4,0 м<sup>3</sup>/добу
2. Підключення водопроводу для потреб сантех. приладів виконати від існуючої мережі водопроводу Ø 160 мм.
3. Витрати води при пожежі: для внутрішнього пожежогасіння – 2x2,5 л/с, для зовнішнього пожежогасіння – 10,0 л/с. Підключення водопроводу для пожежогасіння виконати від існуючої мережі водопроводу діаметром 160мм.

#### II. Каналізація

1. Побутові стоки в об'ємі 0,22 м<sup>3</sup>/добу передбачити самопливною мережею та відвести через септик в дренажний колодязь.

#### III. Зливові води

1. Зливові води відвести самопливною мережею каналізації з підключенням до існуючої мережі дощової каналізації діаметром Ø 500мм, яка проходить по даній ділянці.

#### IV. Електропостачання

1. Загальна потужність електроспоживачів – 15,18 кВт.
2. Напряга мережі робочого живлення – 380/220 В.
3. Категорія електропостачання – II.
4. Під'єднання запроектованих мереж виконати до ВРП розташованого в електрощитовій будівлі. ВРП заживлено двома взаєморезервованими кабельними лініями від ТП-1253 та ТП-780 на території підприємства.

#### V. Теплопостачання

1. Теплопостачання від внутрішньо-площадкових теплових мереж від існуючої газової котельні в к.58 на відм.+12,000 м. Врізка в існуючому ІТП складу (корпус 67, поз. 5)  
Всі наведені в даному листі інженерні мережі підключаються на території комплексу ТОВ "Асканія-Флора" за рахунок наявних резервів потужності відповідних інженерних мереж, без її збільшення.

Заступник генерального директора  
з технічних питань



Масіч В.О.

(12.04.2024)