



ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ”

вул. Старий Поділ, 7, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46008
тел./факс.: +380(35)2525220
e-mail: info@vodokanal.te.ua web: <http://www.vodokanal.te.ua>
Код ЄДРПОУ 03353845

п. Юрію ЯКИМЧУКУ
п. Ганні ЯКИМЧУКУ
п. Любові ПАВЛОВИЧ
вул. Василя Симоненка, 2а,
м. Тернопіль, 46000

За результатами розгляду Вашого звернення (вх. №010-1359-З від 20.05.2024) на технічній раді КП “Тернопільводоканал” №717 від 23.05.2024, надаємо технічні умови № 69/24 від 29.05.2024, на підключення об'єкту “Реконструкція будівлі за адресою вулиця Василя Симоненка, 2а, місто Тернопіль” до мереж водопостачання та водовідведення.

З повагою
директор

Володимир КУЗЬМА

Войтович Андрій +380(35)2235675



СЕД АСКОД - Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"
№ документа: СЛ-2125
Дата реєстрації: 30.05.2024
Сертифікат: 5E984D526F82F38F0400000086ABF8001232F204
Дійсний з: 18.03.2024 10:35:49
Дійсний до: 18.03.2025 23:59:59
Підписувач: КУЗЬМА ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ
Мітка часу: 30.05.2024 19:41:58

Юрію Якимчуку
Ганні Якимчук
Любові Павлович
вул. Василя Симоненка, 2а

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»
ід. код 03353845
46008, м. Тернопіль, вул. Старий Ринок
тел./факс (0352) 52-52-20

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 69/24
Від " 28 " 05 2024 р.
на підключення торгової будівлі
до мереж водопостачання та водовідведення

« _____ » _____ 20

Загальні дані

1. Адреса об'єкту — вул. Василя Симоненка, 2а.
2. Найменування об'єкту — реконструкція будівлі.

Умови водопостачання

1. Потреба у воді — **1,49 м³/добу**.
2. Тиск в точці підключення — 3,5 — 4,2 атм.
3. Вода, що подається міським водопроводом, відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10.
4. Водопостачання об'єкту виконати від водопроводу по вул. Мирона Тарнавського.
5. В місці підключення до водопроводу влаштувати водопровідний колодязь із встановленням лічильника води, параметри якого повинні відповідати діючим стандартам, технічному регламенту щодо суттєвих вимог до вимірювальної техніки та бути обладнаним пристроєм для знімання інформації і передачі даних на диспетчерський пункт КП «Тернопільводоканал».
- Рекомендація:** лічильник води з коефіцієнтом відношення номінальної витрати до мінімальної витрати (Q3/Q1) R не менше 160; спосіб встановлення - горизонтальне положення.
6. В водопровідному колодязі на водопровідному вводі об'єкта підключення встановити запірну арматуру.
7. Запірна арматура повинна бути передбачена для роботи при номінальному тиску 10 атм. із письмовою гарантією заводом-виробником на безперебійну її працездатність терміном не менше 10 років.
8. Водопровідний ввід виконати з поліетиленових труб ПЕ100, SDR 17,0 для подачі питної води, які відповідають ДСТУ Б В.2.7-151:2008 «Труби поліетиленові для подачі холодної води» та відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 «Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб». Водопровід виконати з прокладанням сигнально-попереджувальної стрічки та сигнальним кабелем.
9. Прокладання водопроводу виконати на глибині не менше 1,4 м до верху труби.
10. Влаштування колодязів передбачити з встановленням посилених кілець, плит переkritтя і посилених дорожніх чавунних люків з характеристикою: клас навантаження - D 400, захист від викрадання — шарнірне з'єднання кришки та корпусу, із встановленням запирного пристрою, герметичність — виконання із ущільненою прокладкою.

Умови водовідведення

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:
 - а) середньодобове скидання стоків — **1,49 м³/добу**.
 - б) допустима величина показників шкідливих речовин у стічних водах: рН = 6,5 — 9,0; БСК₅ = 311,7 мг/л; ХСК = 667,1 мг/л; завислі речовини = 282,9 мг/л; хлориди = 350 мг/л; сульфати = 371,5 мг/л; азот амонійний = 26,71 мг/л; нітрити = 0,98 мг/л; нітрати = 11,73 мг/л; нафта та нафтопродукти = 1,43 мг/л; СПАР = 0,35 мг/л; фосфати = 6,29 мг/л; залізо = 1,37 мг/л; хром = 2,5 мг/л; цинк = 1 мг/л; мідь = 0,5 мг/л; нікель = 0,5 мг/л.
 - в) за іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженим Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 56/31508 та місцевими правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Тернопіль (громади), Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за N 936/15627.

2. Водовідведення об'єкту виконати до каналізаційної мережі:

- в районі будинку №1 по бульвару Пантелеймона Куліша за умови погодження ПП "Креатор-Буд" та ТОВ "Білдівест - Груп", або
-по бульвару Пантелеймона Куліша.

3. Прокладання каналізаційних мереж виконати з каналізаційних труб SN8, які відповідають ДСТУ Б В.2.5-32:2007 "Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації", відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 "Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб". Каналізаційну мережу виконати з прокладанням сигнально-попереджувальної стрічки та сигнальним кабелем.

4. Передбачити захист від підтоплення (зворотній клапан).

5. Передбачити контрольний колодязь на випуску каналізації для відбору проб стічних вод.

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті стоки комунальною каналізацією не приймаються.

7. Виконати профілактичну промивку каналізаційного колектора по бульварі Пантелеймона Куліша, орієнтовною довжиною 50 м.п.

Загальні умови

1. Технічні умови розглянуті на засіданні технічної ради КП "Тернопільводоканал" за №717 від 23.05.2024 р.

2. Проект водопостачання та каналізації виконати згідно із ДБН та погодити з КП "Тернопільводоканал".

3. Трасу проходження мереж водопостачання та водовідведення погодити з власниками земельних ділянок (за необхідності).

4. У разі зміни в заявленому профілі діяльності (влаштування закладів громадського харчування, виробництва, тощо) отримати відповідні технічні умови КП "Тернопільводоканал".


5. Технічні умови є основою для проектування і не дають права на під'єднання до мереж водопостачання та водовідведення.

6. Забезпечити нормативну відстань до водопровідних та каналізаційних мереж.

7. Підключення до водопровідних та каналізаційних мереж виконується ліцензованою організацією після отримання відповідного дозволу КП "Тернопільводоканал".

8. Підключення до мереж водопостачання та водовідведення в осінньо-зимовий період заборонено.

Головний інженер
КП "Тернопільводоканал"
Контактний телефон 23-56-75



Сергій ДЗЕЗИК