

.С-4" версія 23.1.007 21/07/23

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"_____" _____ 20__ р.

Проект: "Капітальний ремонт системи опалення в будівлі №5/1(поліклініка), що за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Старозамкова, 2а (колишня вул. Шпитальна, 2)" (експ)

Об'єкт: "Капітальний ремонт системи опалення в будівлі

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Опалення

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Опалювальне обладнання			
1	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	1,19595	
	Арматура			
2	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні, маса до 0,0015 т	шт	82	
	Трубопроводи			

1	2	3	4	5
3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм	100м	5,74	
4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм	100м	2,69	
5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм	100м	2,64	
6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м	0,57	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,71	
8	Установлення кранів повітряних	комплект	16	
	Матеріали			
9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати ламінованими фольгою , товщина ізоляційного шару 20 мм	10м	17,1	
10	Ізоляція трубопроводів діаметром 42 мм напівциліндрами з мінеральної вати ламінованими фольгою, товщина ізоляційного шару 20 мм	10м	5,7	
11	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	100,7	
12	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в стінах вертикальних отворів глибиною 300 мм, діаметром 70 мм	100шт	0,08	
13	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в стінах вертикальних отворів діаметром 70 мм	100шт	0,08	
14	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 1000 мм, діаметром 100 мм	100 шт	0,12	

1	2	3	4	5
15	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм	100 шт	0,12	
16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 500 мм, діаметром 100 мм	100 шт	0,1	
17	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм	100 шт	0,1	
18	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 1000 мм, діаметром 70 мм;	100шт	0,1	
19	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 70 мм	100 шт	0,1	
20	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 1000 мм, діаметром 50 мм	100 шт	0,12	
21	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм	100 шт	0,12	
22	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 500 мм, діаметром 50 мм	100 шт	0,28	

1	2	3	4	5
23	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм	100 шт	0,28	
24	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 300 мм, діаметром 50 мм	100 шт	0,42	
25	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 50 мм	100 шт	0,42	
26	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в перегородках вертикальних отворів глибиною 120 мм, діаметром 100 мм	100шт	0,14	
27	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/, в перегородках вертикальних отворів діаметром 100 мм	100шт	-0,14	
28	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в перегородках вертикальних отворів глибиною 120 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,26	
29	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в перегородках вертикальних отворів діаметром 50 мм	100шт	-0,26	

Склав

Т. Козій

(посада, підпис, ініціали, прізвище)